



_____	Пробод монтажный делого цвета 0,5 мм кб
_____	Пробод монтажный черного цвета 0,5 мм кб
_____	Пробод монтажный красного цвета 0,5 мм кб
_____	Пробод монтажный желтого цвета 0,5 мм кб
_____	Пробод монтажный делого цвета 1,5 мм кб
_____	Пробод монтажный голубого цвета 1,5 мм кб
_____	Пробод монтажный желто-зеленого цвета 1,5 мм кб

Настоящая схема предусматривает подключение системы отопления с 7-ю отопительными котлами, и прямым либо 3-мя смесительными контурами отопления.

Для программирования контроллера доступны следующие файлы настроек:

- “Настройки ZONT 7 котлов / прямые контура”
- “Настройки ZONT 7 котлов / 3 смесительных контура”

Формат A1